



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Бурятия

ПРОКУРАТУРА

Советского района г. Улан-Удэ

ул. Толстого, 16, г. Улан-Удэ,

670000, тел./факс (8-3012) 22-25-29 / 22-29-79

05.2025 02-05-2025

№

Директору МБУ ДО «Спортивная школа
№15 «Динамо»

Ивахинову Б.В.

ул. Куйбышева, д. 39, г. Улан-Удэ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Советского района г. Улан-Удэ проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательства при осуществлении деятельности по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 39.

В силу части 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей.

Статьями 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено создание образовательными организациями необходимых условий для охраны здоровья обучающихся, включающей в себя обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно статье 296 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Вопреки указанной норме установлено, что содержание и эксплуатация объекта осуществляется ненадлежащим образом.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта (далее – Требования).

В силу пп. «г» пункта 13 Требований минимизация возможных последствий и ликвидации угроз совершения террористических актов на объекте спорта достигается посредством разработки в том числе алгоритма действий по

безопасной и своевременной эвакуации должностных лиц, персонала и посетителей объекта спорта.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123) целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР), определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В нарушение пункта 54 ППР, статей 4, 6, 81, 82, 84 ФЗ-123 срок эксплуатации (срок службы) пожарной сигнализации превышает срок, предусмотренный заводом изготовителем (10 лет и более).

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (абз. 3 пункта 54 ППР).

Вопреки пункту 31 ППР ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не крепятся к полу.

Двери эвакуационных выходов открываются не по пути эвакуации (пп. «д» пункта 16 ППР).

Не обеспечено наличие в достаточном количестве знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе, пути эвакуации и эвакуационные выходы на лестничных клетках и в коридорах (п. 36 ППР).

Отсутствует аварийное освещение (пункт 7.1 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение», пункт 37 ППР).

В нарушение статьи 88 ФЗ-123 части зданий, помещения различных классов функциональной пожарной опасности (подвал) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Используются отделочные материалы (линолеум) с неизвестными показателями горючести на путях эвакуации (пункт 25 ППР).

В нарушение пункта 15 ППР руководитель организации не обеспечивает в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

В ходе проверки установлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Согласно пункту 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Приложением № 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н утвержден национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Приложением № 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н утвержден Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Вопреки указанному требованию в личных медицинских книжках Батуева А.Ц. (тренер-преподаватель), Ринчинова А.Н. (тренер-преподаватель), Шаракчинова А.С. (тренер-преподаватель), Актиновой Е.В. (уборщица) отсутствуют сведения или истек срок прохождения очередной вакцинации против дифтерии, столбняка.

В личных медицинских книжках Гончикова Б.Т. (тренер-преподаватель), Егоровой О.В. (тренер-преподаватель), Болотова В.В. (тренер-преподаватель) отсутствуют сведения о прохождении флюорографии или рентгенографии легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) в течение предшествующего календарного года.

В личной медицинской книжке Шаракчинова А.С. (тренер-преподаватель, дата рождения – 19.02.2004) отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В, кори.

Согласно пункту 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями субъекта Российской Федерации формируется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования.

Вопреки пункту 2.12 Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2010 № 597, муниципальное задание на 2024 г., 2025 г., годовые отчеты об исполнении на официальном сайте учреждения не размещены.

Указанное является недопустимым, влечет нарушение прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей,

свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства требует незамедлительного принятия мер по устранению нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, заблаговременно сообщить в прокуратуру о дне рассмотрения настоящего представления.
2. Принять меры к устранению нарушений закона, причин и условий, способствовавших допущенным нарушениям.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района письменно в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



Е.С. Гармажапова